



Утверждаю  
 Директор МБОУ СОШ № 29  
 И. П. Щербина

## Режим работы плавательного бассейна МБОУ СОШ № 29

Сменность	Двухсменная	I смена – с 8 <sup>00</sup> до 13 <sup>00</sup> часов II смена – с 13 <sup>15</sup> до 19 <sup>00</sup> часов
Пропускная способность	40 чел в час	I группа – 15 чел в малом II группа – по 15 чел в большом
I смена	с 8 <sup>30</sup> до 13 <sup>00</sup>	Уборка бассейна до начала занятий
	с 8 <sup>00</sup> до 13 <sup>00</sup>	Занятия в бассейне по расписанию
Перерыв между сменами	с 13 <sup>10</sup> до 13 <sup>20</sup>	Уборка помещений, сквозное проветривание
II смена	с 13 <sup>20</sup> до 19 <sup>00</sup>	Занятия в бассейне по расписанию
	с 19 <sup>00</sup> до 20 <sup>00</sup>	Уборка помещений в конце занятий
В перерывах между группами	Сгон воды, уборка и дезинфекция помещений, работа рециркулятора воздуха, работа бактерицидных ламп и проветривание помещений.	
Генеральная уборка с профилактическим ремонтом и дезинфекцией	1 раз в месяц	
Санитарная обработка ванны, включающая полный слив воды и механическую чистку и дезинфекцию	1 раз в год, в августе и при необходимости	
Обработка воды коагулянтном	1-2 раза в месяц	
Ударное хлорирование (2-3 мг/л)	1 раз в месяц	
Обработка воды альгицидом	1 раз в неделю	
Профилактические работы	1 раз в полгода	